

OBRA	
Tipo:	Projeto Elétrico - Receptivo
Título:	Revitalização do Bosque Municipal
Endereço:	Br 164 - Jardim Progresso
Cliente:	Prefeitura Municipal de Itaquiraí MS

Lista de Materiais				
Acessórios p/ eletrodutos				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Caixa Metálica			
1	4x2"	59	pç	
Cabo Unipolar (cobre)				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Prysmian Voltalene Ecolene)			
1	35 mm²	700	m	
2	70 mm²	2700	m	
	Isol. PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)			
3	2.5 mm²	2600	m	
4	4 mm²	200	m	
Caixa de Passagem - embutir				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Em alvenaria com tampa de aço pintada			
1	300x300x300 mm	9	pç	
Dispositivo Elétrico - embutido				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Placa 2x4"			
1	Interruptor 2 simples e paralela - 3 teclas	1	pç	
2	Interruptor paralela - 1 tecla	2	pç	
3	Interruptor simples e paralela - 2 teclas	1	pç	
4	Interruptor simples - 1 tecla	13	pç	
5	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	49	pç	
Dispositivo de Proteção				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)			
1	80 A - 10 kA	2	pç	
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)			
2	16 A - 10 kA	5	pç	
	Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)			
3	20 A - 10 kA	5	pç	
4	16 A - 10 kA	2	pç	
	Disjuntor Bipolar DR (fase/neutro - In 30 ma) - DIN (Curva C)			
5	16 A - 10 kA	7	pç	
6	16 A - 4.5 kA	3	pç	
7	20 A - 25 kA	5	pç	
	Disjuntor de Proteção Contra Surto			
8	175 V - 8 kA	8	pç	
Eletroduto PVC Flexível				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Eletroduto Leve			
1	3/4"	500	m	
	Eletroduto Pesado			
2	2"	1000	m	
Luminária e Acessórios				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Luminária Led Embutir			
1	Embutido Quad. 30W 3000K 2100LM Biv.	4	pç	
2	Embutido Quad. 18W 3000K 1300LM Biv.	6	pç	
3	Embutido Quad. p/ 01 Dicroica 6W 36° 2700K 525LM	13	pç	
4	Arandela p/ 01 Bulbo 8,5W 3000k 1018LM biv.	14	pç	
5	Plafon Articulável p/ 02 Tube T5 26W 1150mm 3000 K	1	pç	
6	Uplight 8W 20° 2700K 650LM Biv.	18	pç	
7	Spot Lisse 11 p/ 01 AR111 12W 24° 2700K 950LM	4	pç	
8	Poste Reto Duplo p/ 02Bulbo 12W 300k com LDR	13	pç	
Ponto de Luz				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Ponto de Luz			
1	100W	5	pç	

Quadro de Distribuição Chapa Pintada - embutir				
Nº	Item	Quantidade	Unidade	Observação
	Barr. Trif., Disj. Geral, Compacto - DIN (Ref. Moratori)			
1	Cap. 48 Disj. Unip. - In Barr. 100 A	1	pç	

Responsável Técnico
Nome: WILLAN PEREIRA PAVAO
CREA/CAI 144234-3 = VISTO MS 32768
ART/RRT: